



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Выборгского района

Бульвар Кутузова, д.47, г. Выборг,  
Ленинградская область, 188800  
тел.: (81378) 2-31-66  
телефон «доверия»: (812) 579-99-99

04.10.2023 № ИВ-180-2-11-1547

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору муниципального  
бюджетного учреждения  
дополнительного образования  
«Рощинская детская школа искусств»

Безлепкиной М.В.

rosh-dhi@mail.ru

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения.

« 04 » октября 2023 г.

Ленинградская область, Выборгский район  
г. Выборг, бульвар Кутузова 47

(место составления)

Я, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
(должность, фамилия., имя., отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

Выборгского района управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ленинградской области майор внутренней службы  
Кузьмина Светлана Александровна, рассмотрев постановление о назначении  
административного наказания № 56-2-11-107/47-006-2023/0086ад от «27» сентября 2023 г.,  
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы  
планового контрольного (надзорного) мероприятия в отношении муниципального  
бюджетного учреждения дополнительного образования «Рощинская детская школа  
искусств» расположенной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.п.  
Рощино, Безымянный переулок, дом 7.

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства:

«14» сентября 2023 г. в 12 часов 00 минут по окончании проведения планового  
выездного контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного на основании решения о  
проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия главного государственного  
инспектора Выборгского района Ленинградской области по пожарному надзору от  
23.08.2023 № 2308/006-47/56-П/РВП, учётный № проверки 78230061000203520664, в здании,  
расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Рощино,  
Безымянный переулок дом 7, выявлены нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, допущенные должностным лицом непосредственно создающие угрозу для  
жизни и здоровья людей совершенные в условиях введенного постановлением  
Правительства Ленинградской области от 20 июня 2023 года № 400 Особого  
противопожарного режима, которые должностное лицо являясь непосредственным  
руководителем объекта защиты обязано соблюдать: Правила противопожарного режима в

Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 и других нормативных документов в области пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	<p>Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  Нарушенное обязательное требование:  Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика)</p>

		<p>о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>
2.	<p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p>	<p>Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  <u>Нарушенное обязательное требование:</u>  Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая</p>

		<p>документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В результате невыполнения указанных мероприятий нарушаются обязательные требования пожарной безопасности, а именно: Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, а также другие нормативные документы в области пожарной безопасности.

Вышеизложенное, свидетельствует об отсутствии должного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности со стороны должностных лиц муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Рощинская детская школа искусств» и непосредственно его руководителя.

Таким образом, нарушения, выявленные в ходе проведения плановой выездного КНМ в отношении объекта муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Рощинская детская школа искусств» допущены в виду наличия следующих причин:

- отсутствие должного контроля со стороны должностных лиц муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Рощинская детская школа искусств» и непосредственно его руководителя.

- не своевременный контроль и планирование достаточного финансирования на выполнение требований пожарной безопасности собственником имущества, лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Сообщая об изложенном, предлагаю:

1. Рассмотреть указанное представление, принять действенные меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.
2. Выработать комплекс дополнительных мер по усилению контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, виновных в возникновении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений к дисциплинарной ответственности.

В соответствии со статьей 29.13 КоАП РФ настоящее представление подлежит обязательному рассмотрению.

В течение **одного месяца** со дня получения представления необходимо письменно сообщить о принятых мерах в отдел надзорной деятельности Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области по адресу: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, бульвар Кутузова, дом 47 или на эл. адрес [gpnviborg2004@mail.ru](mailto:gpnviborg2004@mail.ru).

Заместитель главного государственного инспектора  
Выборгского района Ленинградской области  
по пожарному надзору

С.А. Кузьмина



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6DD68F4ADB3DD6884ACDC9C238D02FC  
Владелец: Кузьмина Светлана Александровна  
Действителен с 25.10.2022 по 18.01.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 138886899515110284398995661652590028330255961013

Владелец Безлепкина Марина Викторовна

Действителен с 19.03.2024 по 19.03.2025